



Przejsćia rurociągów technologicznych przez ściany i stropy kotłowni
uszczelnąć masą ogniochronną typu HILTI CP611A

Instal Projekt mgr inż. Mariusz Kościelny NIP 832 193 25 10 ul. Głowackiego 24 tel. 510 215 840 98 - 300 Wieluń			
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY		
Branża:	SANITARNA		
Temat:	TECHNOLOGIA KOTŁOWNI NA PALIWO STAŁE		
Nazwa n/s:	PRZEKRÓJ A - A		
Opis:	Dobudowa kotłowni ze składem opatu do istniejącego budynku Domu Pomocy Społecznej		
Adres:	Strobin, gm. Konopnica (dz. nr ewid. 127)		
Projektant:	mgr inż. Mariusz Kościelny	OPL0546/POOS/09	
Sprawił:	mgr inż. Roman Golański	OPL0605/POOS/10	
Inwestor:	Gmina Konopnica ul. Rynek 15 98 - 313 Konopnica	SKALA 1 : 50	05.2013 IS - 3