



UWAGA:

Na odstłonięty kabel w miejscu kolizji, nałożyć dwudzielną rurę osłonową typu AROT –A-PS100 ; L=1,5m. Końce rury uszczelnić materiałem trwale plastycznym.

Na wysokości ok. 20cm nad kablem ułożyć folię ostrzegawczą.

Prace ziemne w miejscu kolizji prowadzić ręcznie.

ZABEZPIECZENIE KABLA ENERG. I TELEF. W MIEJSCU KOLIZJI

Lokalizacja:	KONOPNICA		
Inwestor:	GMINA KONOPNICA, 98-313 KONOPNICA, ul. Rynek 15		
Jednostka projektowa:	BU-P "AKTE" Anna Nowakowska 98-300 Wieluń, os. Stare Sady 46/18	Skala	---
Projektant:	mgr inż. ANNA NOWAKOWSKA upr.bud. 192/01/WŁ ŁOD/IS/1523/02	Podpis	Data 04.2011r.
Sprawdzający:	mgr inż. JERZY PROKOPCZYK upr.bud. 223/74/Lw ŁOD/IS/3054/03		
			Nr rys. 7