

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 59 ust. 1, art. 71 ust. 1 i 2, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 z póź. zm.), § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.08.2015 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i rurociągami tłocznymi zlokalizowanego w miejscowościach Wrońsko i Rychłocice, gmina Konopnica, powiat wieluński, województwo łódzkie,

wyrażam zgodę

na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i rurociągami tłocznymi zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Wrońsko, jednostka ewidencyjna Konopnica, na działkach o nr: 42, 281, 282, 292, 314, 346, 347, 356, 408, 409, 461 oraz w obrębie geodezyjnym Rychłocice, jednostka ewidencyjna Konopnica, na działce o nr 908 , gmina Konopnica, powiat wieluński, województwo łódzkie.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie z przepompowniami i rurociągami tłocznymi w miejscowościach Wrońsko i Rychłocice, która umożliwi spławianie ścieków sanitarnych do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rychłocicach.

W ramach inwestycji zaplanowano:

a) budowę kanałów o łącznej długości w tym:

- rurociąg grawitacyjny Ø 200 PCV - ok. 3240 m
- przewód tłoczny Ø 90 i 110 PEHD – ok. 3250 m

b) sieciowe przepompownie ścieków 2 kpl.

- powiązanie z innymi przedsięwzięciami w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

Z uwagi na charakter inwestycji i zastosowane technologie nie przewiduje się kumulowania oddziaływań, które mogłyby znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

2. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie Gminy Konopnica.
2. Teren inwestycji znajduje się poza obszarem Natura 2000.
3. Zaplecza budowy, a w szczególności, magazyny, składy, bazy transportowe w pierwszej kolejności lokalizować na terenach już zagospodarowanych w oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej.
4. Roboty budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem prowadzić wyłącznie w porze dziennej (godz. 8⁰⁰-16⁰⁰).
5. Ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, natomiast drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.
6. Powstające w trakcie budowy i eksploatacji odpady należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy.
7. Nie składać urobków z wykopów ani innych materiałów pod konary drzew.
8. Przyjąć rozwiązania projektowe nie naruszające praw osób trzecich.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

1. Zastosowanie materiałów zapewniających szczelność kanalizacji grawitacyjnej i rurociągów tłocznych oraz zbiorników przepompowni.

2. Zastosowanie odpowiedniej wentylacji w przepompowniach ścieków lub urządzeń zapobiegających nieprzyjemnym zapachom.
3. Wyposażenie przepompowni w aparaturę kontrolno - pomiarową i sterowniczą dla bezpośredniego nadzoru ich pracy.
4. Zapewnienie drugostronnego zasilania w energię poprzez agregat prądotwórczy jako zabezpieczenie zasilania dla przepompowni ścieków.

Budowa kanalizacji sanitarnej realizowana będzie z zastosowaniem otwartych wykopów liniowych, wąskoprzestrzennych z ażurowym lub pełnym umocnieniem ścian, w zależności od głębokości przewodów. Przewody układane będą na podsypce piaskowej. Wykop w pasie drogi powiatowej na całej wysokości zasypany będzie piaskiem pełna wymiana gruntu). W pasie dróg gminnych, poza pasem jezdni, nie przewiduje się wymiany gruntu. Nawierzchnie dróg zostaną odtworzone do stanu pierwotnego. Przejścia poprzeczne przewodu pod jezdniami asfaltowymi dróg wykonane zostaną metodą przewiertu w stalowej rurze osłonowej . Po zakończeniu budowy kanalizacji nie będzie występować negatywne oddziaływania dla środowiska i zdrowia ludzi.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

Nie występuje ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Nie dotyczy.

6. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami/ – stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

Nie dotyczy.

Uzasadnienie

1. Gmina Konopnica, ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica zwróciła się z wnioskiem z dnia 03.08.2015 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i rurociągami tłocznymi w obrębie geodezyjnym Wrońsko, jednostka ewidencyjna Konopnica, na działkach o nr: 42, 281, 282, 292, 314, 346, 347, 356, 408, 409, 461 oraz w obrębie geodezyjnym Rychłocice, jednostka ewidencyjna Konopnica, na działce o nr 908, powiat wieluński, województwo łódzkie” dołączając do wniosku wymienioną w art. 64 ust. 2, pkt. 2 w/w ustawy kartę informacyjną przedsięwzięcia.

2. Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

3. Zgodnie z art. 64 ust. 1 w/w ustawy organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu. Biorąc pod uwagę postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 24.09.2015 r., znak: WOOS.4240.562.2015.JK2 oraz postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu znak: PSSE-ZNS-460-26/15 z dnia 24.09.2015 stwierdzono, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po rozpatrzeniu wniosku oraz zasięgnięciu opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu biorąc pod uwagę rodzaj, zakres, lokalizację, a także wielkość przedsięwzięcia, jego możliwość oddziaływania na środowisko, zdrowie i mienie ludzi oraz ewentualny wpływ na obszary chronione stwierdzam jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Konopnica w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Otrzymują :

- Gmina Konopnica, ul. Rynek 15, 98 – 313 Konopnica
- strony postępowania poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy www.konopnica.pl
- a/a

Do wiadomości:

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90 – 113 Łódź
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, ul. POW 1, 98 -300 Wieluń



WÓJT
Grzegorz Turalczyk