

GMINA KONOPNICA

Konopnica, 7.12.2022 r.

Znak GKO.271.11.2022

WSZYSCY WYKONAWCY

DOTYCZY : „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Strobin”

Na podstawie art.284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz.1710 z późn. zm .) Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

1. Proszę o doprecyzowanie co zawierać ma obsługa geodezyjna inwestycji, czy zamawiający będzie wymagał mapy powykonawczej wraz z zgłoszeniem do ośrodka (inwentaryzacja powykonawcza). Ponieważ przed podpisaniem umowy zamawiający będzie żądał od wykonawcy kosztorysów ofertowych szczegółowych prosimy o ewentualne umieszczenie tej pozycji w przedmiarze robót.

Odpowiedź :

Zamawiający będzie wymagał mapy powykonawczej wraz ze zgłoszeniem w ośrodku (inwentaryzacja powykonawcza).

Pozycję – obsługa geodezyjna - należy ująć w oddzielnej pozycji kosztorysu ofertowego.

2. Proszę o informację w jaki sposób wykonawca będzie miał wykorzystać dodatkowe 600 ton mieszanki mineralno -asfaltowej, czy będzie to remont typu nakładka czy remont cząstkowy nawierzchni.

Odpowiedź :

Dodatkowa ilość mieszanki mineralno-asfaltowej zostanie przeznaczona na remont typu nakładka.

3. Zważając na zapis w rozdz. XX pkt. 8 ppkt. 4 proszę o informację w jaki sposób wykonawca ma ująć w swojej ofercie dodatkowe 600 ton MMA, czy wykonawca może samodzielnie dopisać kolejną pozycję kosztorysową? Dodanie do całości kosztorysu kwoty przeznaczonej na ułożenie dodatkowej MMA nie dodając pozycji kosztorysowej spowoduje, iż zapisy przedstawione w wyżej wymienionym rozdziale SWZ mogą być niemożliwe do zrealizowania.

Odpowiedź :

Należy dodać pozycję kosztorysową na dodatkowe 600 ton mieszanki mineralno-asfaltowej.