

OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek Polskiej Spółka Gazownictwa S.A, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów została wydana decyzja administracyjna z dnia 16.10.2023 r., znak: PO.ZUZ.5.4210.583.2023.TI, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- 1) wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie i likwidacja tymczasowych urządzeń wodnych służących do poboru wód powierzchniowych oraz do wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Ciek	Gmina	Obręb	Nr działki	Km ciek	Km gazociąg u	X	Y	Rodzaj korzystania
WARTA	M. SIERADZ	26	213 Wp	528+4 50	0+920	5717113.2482	6555342.1362	Pobór wód, odprowadzenie ścieków i obszar oddziaływania (Kolektor ssawny i zrzutowy) pkt. A
			367/3	-	-	5717093.4269	6555305.9486	Połączenie węzłem punktu poboru i zrzutu z urządzeniem wodnym Połączenie węzłem punktu poboru i zrzutu z urządzeniem wodnym pkt. A – pkt. B Lokalizacja urządzenia wodnego (agregat pompowy) pkt. B
WARTA	KONOPNICA	RYCHŁOCICE	893 Wp	560+6 40	36+113	5694122.9902	6556742.9841	Pobór wód, odprowadzenie ścieków i obszar oddziaływania (Kolektor ssawny i zrzutowy) pkt. A
			892/2	-	-	5694121.8367	6556780.5354	Połączenie węzłem punktu poboru i zrzutu z urządzeniem wodnym Połączenie węzłem punktu poboru i zrzutu z urządzeniem wodnym pkt. A – pkt. B Lokalizacja urządzenia wodnego (agregat pompowy) pkt. B
WIDAWKA	WIDAWA	SARNÓW	54 Wp	29+80 0	53,475	5692226.3432	6570918.1567	Pobór wód, odprowadzenie ścieków i obszar oddziaływania, (Kolektor ssawny i zrzutowy) pkt. A – pkt. B
		RESTARZEWCMENTARNY	279	-	-	5692237.3400	6570934.1558	Lokalizacja urządzenia wodnego (agregat pompowy) pkt. B
RAKÓWKA	BEŁCHATÓW	19	1Wp	10+02 2	83,24	5688718.7769	6595526.7763	Pobór wód, odprowadzenie ścieków i obszar oddziaływania (Kolektor ssawny i zrzutowy) pkt. A
			291	-	-	5688719.2987	6595535.9548	Lokalizacja urządzenia wodnego (agregat pompowy) pkt. B

PILSIA	SZCZERCÓW	SZCZERCOWSKA WIEŚ	526 Wp	2+800	59,93	5691836.8210	6576641.1275	Odprowadzenie ścieków i obszar oddziaływania (Kolektor i zrzutowy) pkt. A
			189	-	-	5691838.4303	6576652.3772	Lokalizacja urządzenia wodnego (agregat pompowy) pkt. B

2) usługę wodną tj. pobór wód powierzchniowych za pomocą tymczasowych ujęć wód powierzchniowych, na potrzeby przeprowadzenia prób hydraulicznych i płukania gazociągu, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Miejsce poboru	Pobór jednorazowy [m³]	Odcinek gazociągu	Maksymalny / średni pobór jednostkowy pompy [m³/s]	Przepływ nienaruszalny [m³/s]	Pobór jednostkowy średni godzinowy [m³/h]	Pobór dobowy średni [m³/h]	Jednorazowy pobór roczny [m³/rok]	Czas jednostkowy poboru wód ok.[h]
Rzeka WARTA (0+920 gazociągu)	300	IV (X1-W1)	0,2 [m³/s]/ 0,1 [m³/s]	21,51	360	300	300	50 min
	2480				360	2480	2480	6h 53 min
	206				360	206	206	35 min
	1717				360	1717	1717	4h 46 min
	289				360	289	289	48 min
Rzeka WARTA (36+113 gazociągu)	1943			11,54	360	1728	1728	5h 24 min
	212				360	212	212	36 min
	1797				360	1797	1797	4h 59 min
	289				360	289	289	48 min
Rzeka WIDAWKA	105		0,1 [m³/s]/ 0,007 [m³/s]	3,96	252	105	105	25 min
	933				252	933	933	3h 42 min
	150				252	150	150	36 min
Rzeka Rakówka	1562	III (X1-W1)	0,08 [m³/s]/ 0,04 [m³/s]	0,17	144	1562	1562	10h 50 min
	3095				144	1728	1728	21h 30 min
	240				144	240	240	1h 40 min
	1727				144	1727	1727	11h 59 min
	250				144	250	250	1h 45 min
Rzeka Pilsia	1727		0,1 [m³/s]/ 0,07 [m³/s]	3,96	252	1950	1950	7h 45 min

3) usługę wodną tj. wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych rzeki za pomocą tymczasowych wylotów, pochodzących z przeprowadzenia prób hydraulicznych gazociągu, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Odbiornik	Zrzut jednorazowy [m³]	Odcinek gazociągu	Maksymalny / średni zrzut jednostkowy pompy [m³/s]	Przepływ nienaruszalny [m³/s]	Zrzut jednostkowy maksymalny godzinowy [m³/h]	Zrzut [m³/h]	Zrzut dobowy [m³/d]	Zrzut roczny [m³/rok]	Czas zrzutu wód ok.[h]
Rzeka WARTA (0+920 gazociągu)	274	IV (X1-W1)	0,01[m³/s]/ 0,008[m³/s]	21,51	36	28,8	274	274	9h 30 min
	1950				36	28,8	691,2	1950	2 doby 19h 45 min
	1656				36	28,8	691,2	1656	2 doby 9h 30 min

	232				36	28,8	232	232	8h 6 min
Rzeka WARTA (36+113 gazociągu)	1748			11,54	36	28,8	691,2	1748	2 doby 12h 48 min
	170				36	28,8	170	170	5h 55 min
	239				36	28,8	239	239	8h 30 min
Rzeka WIDAWKA	1007			3,96	36	28,8	691	1007	1doba 10h 55min
	556				36	28,8	556	556	19h 20 min
	105				36	28,8	105	105	3h 45 min
	150				36	28,8	150	150	5h 15 min
Rzeka Rakówka	1470			0,17	36	28,8	691,2	1470	2 doby 3 h 7 min
	2814				36	28,8	691,2	2814	4 doby 1 h 40 min
	441				36	28,8	441	441	15 h 20 min
Rzeka Pilśia	882	III (X1-W1)	0,01[m ³ /s]/ 0,008[m ³ /s]	-	36	28,8	691,2	882	1 doba 6 h 40 min
	564			-	36	28,8	564	564	19 h 43 min

o najwyższych dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń:
zawiesina ogólna – 35 mg/l.

w ramach inwestycji pn.: Budowa gazociągu Kalisz – Sieradz – Meszcze wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego i wielkopolskiego”, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tj. 2023, poz. 924) w zakresie zadania pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3, DN 500 relacji SIERADZ – PIOTRKÓW TRYBUNALSKI” – dla odcinka gazociągu symb. III o długości ok. 33,95 km od pkt. „W1” do pkt. „X1” oraz odcinka gazociągu symb. IV od pkt. V do pkt. W1 o długości ok. 56,71 km wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Zarządzie Zlewni w Sieradzu, (ul. Plac Wojewódzki 1, 98 - 200 Sieradz) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00÷14.30. Ponadto stosownie do art. 49 b Kpa strony mogą wystąpić o odpis ww. decyzji, która zostanie udostępniona niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie trzech dni od daty złożenia wniosku.

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne w związku z art. 18 pkt 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 924) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 r., poz. 775 ze zm.) niniejszego zawiadomienia dokonano w drodze obwieszczenia poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Zarządzie Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, w Biuletynie Informacji Publicznej: Starostwa Powiatowego w Sieradzu, Starostwa Powiatowego w Łasku, Starostwa Powiatowego w Wieluniu, Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, Urzędu Miasta Sieradza, Urzędu Gminy Konopnica, Urzędu Gminy Widawa, Urzędu Gminy w Szczercowie i Urzędu Miasta Bełchatów.

W myśl art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dyrektor

Grzegorz Szewczyk

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Pełnomocnik wnioskodawcy;
2. Strony postępowania zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy Prawo Wodne (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 1478 ze zm.) w związku z art. 18 pkt 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 924) oraz art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) według odrębnego wykazu;
3. Strony postępowania według odrębnego wykazu;
4. ZUZ a/a.